

2021 年温州市区第二季度水质抽检管网水常规项指标检验统计表

项目 取样点名称		浑浊度	色度	臭和味	肉眼	pH 值	铁	锰	耗氧量	游离氯	菌落总数	总大肠菌群	备注
		NTU	Co-Pt 度		可见物		Mg/L	Mg/L	Mg/L		CFN/ml	CFU/100ml	
		≤1	≤15	无异臭 无异味	无	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1	≤3	≥0.05	≤100	不得检出	采样时间
1	温州公用集团管网点 温州市市民中心	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.6	0.007	0.002	0.5	0.52	未检出	未检出	2021.6.2
2	温州公用集团管网点 钱江路红福私房菜	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.6	0.007	0.002	0.6	0.45	未检出	未检出	2021.6.2
3	温州公用集团管网点 瑶溪街道办事处	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.5	0.006	0.004	0.7	0.63	未检出	未检出	2021.6.2
4	温州公用集团管网点 汉庭酒店永强大道店	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.4	0.01	0.002	0.5	0.28	未检出	未检出	2021.6.2
5	温州公用集团管网点 广场路广信大厦	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	6.9	0.02	0.003	0.7	0.73	未检出	未检出	2021.6.8
6	温州公用集团管网点 西城路 184 号一鸣奶吧	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	6.9	0.03	0.002	0.6	0.74	未检出	未检出	2021.6.8
7	温州公用集团管网点 温州市综合行政执法局	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.1	0.009	0.002	0.6	0.59	未检出	未检出	2021.6.8
8	温州公用集团管网点 金红金街 58 号一鸣奶吧	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.2	0.007	0.002	0.7	0.58	未检出	未检出	2021.6.9
9	温州公用集团管网点 仰元大楼一鸣奶吧	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.1	0.005	0.003	0.6	0.74	未检出	未检出	2121.6.9
10	温州公用集团管网点 高桐路苏伊士时尚酒店	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.01	0.002	0.7	0.57	未检出	未检出	2021.6.9

2021年温州市区第二季度水质抽检管网水常规项指标检验统计表

项目 取样点名称		浑浊度 NTU	色度 Co-Pt 度	臭和味	肉眼 可见物	pH 值	铁 Mg/L	锰 Mg/L	耗氧量 Mg/L	游离氯	菌落总数 CFN/ml	总大肠菌群 CFU/100ml	备注
		≤1	≤15	无异臭 无异味	无	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1	≤3	≥0.05	≤100	不得检出	采样时间
11	状元水厂管网水	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.02	0.0008	0.6	0.70	未检出	未检出	2021.6.1
12	梧田水厂管网水	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.2	0.007	0.0009	0.6	0.40	未检出	未检出	2021.6.1
13	洞头水厂管网水	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.03	0.005	0.6	0.39	未检出	未检出	2021.6.1
15	藤桥水厂管网水	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.2	0.04	0.004	0.6	0.91	未检出	未检出	2021.6.10
16	郭溪水厂管网水	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.2	0.006	0.005	0.6	0.62	未检出	未检出	2021.6.10
17	瞿溪水厂管网水	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.0	0.007	0.0009	0.7	0.66	未检出	未检出	2021.6.10